

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_04._»_11_2019_р№ 170 од___

Інструкція № 9
про заходи пожежної безпеки
для працівників охорони (вартових, вахтерів, сторожів тощо)

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всю будівлю, встановлює вимоги до її охоронців щодо забезпечення пожежної безпеки в ній і на прилеглий території, та є обов'язковою для вивчення й виконання охоронцями, які працюють за наймом.

2. Обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території та приміщень

Заступаючи на чергування, охоронці зобов'язані:

- Пересвідчитись, у наявності всіх ключів, пеналів, документації охоронців;
- Перевірити працездатність (спарвність) приймальних станцій автоматичної пожежної сигналізації та охоронної сигналізації, про що виконати запис у спеціальному журналі;
- Перевірити протипожежний режим приміщення для охоронців;
- Ознайомитися з паспортом охоронців, які змінюються, й накреслити заходи щодо усунення виявлених у вечірній і нічний час протипожежних та інших порушень і недоліків.

Протягом чергування охоронець зобов'язаний здійснювати постійний контроль за протипожежним і режимним станом приміщень та території. Виявлені порушення, а також ті, про які повідомили працівники, мають негайно (по можливості) усуватися.

Під час перевірки протипожежного режиму приміщень, холів і коридорів охоронець зобов'язаний:

- Пересвідчитись у наявності первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників, пожежних щитів тощо;
- Перевірити цілістність пломб на ящиках (шафах) внутрішньої пожежних кранів;
- Знати й уміти перевірити роботу приймально – контрольних приладів і станцій автоматичної пожежної та охоронно – пожежної сигналізації;
- Оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації. Оповіщувачів про пожежу, кнопок сповіщення про пожежу з ручним пуском і кнопок умикання насосів – підвищувачів.

Під час перевірки протипожежного режиму території охоронець зобов'язаний:

- Оглянути стан пожежних щитів, пожежних водоймищ (ПВ) і пожежних гідрантів (ПГ), під'їздів до них, наявність покажчиків ПВ та ПГ;
- Пересвідчитись, чи вільний в'їзд на територію;
- У вечірній та нічний час перевірити стан освітлення території.

Перевірки має здійснюватися один охоронець з інтервалом у чотири години. Порушення та недоліки, які не вдалось усунути під час перевірки, відображаються в рапорті під час приймання – здавання чергування.

У разі спрацювання системи автоматичної пожежної сигналізації слід повідомити про це пожежну охорону за номером «101» і прибути на місце, звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо спарювання було хибним, необхідно дати відбій пожежній охороні. У тому випадку, коли сигнал надійшов із приміщення, доступ до якого охоронцям заборонений, діяти згідно з вимогами іншої спеціальної інструкції.

Охоронці зобов'язанні вміти користуватися всіма первинними засобами пожежогасіння, які є в приміщеннях та на території. Навчання способів гасіння умовою пожежі охоронці мають проходити під час прийняття на роботу.

У приміщенні для охоронців повинен бути список посадових осіб, яких слід викликати в нічний час (у вихідні й святкові дні) в разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси, номери службових і домашніх телефонів посадових осіб.

Під час вимушеної евакуації людей і матеріальних цінностей у разі пожежі чи аварії охоронці повинні зняти (демонтувати) турнікет, скеровувати людей до запасних виходів, допомогати (за необхідності) в проведенні евакуації матеріальних цінностей. В окремих випадках, коли евакуація матеріалів потребує спеціальних умов, охоронці діють згідно з вимогами інших спеціальної інструкції.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику «101», вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище);
- Повідомити про пожежу адміністрацію, також чергового в нічний час (за наявності);
- Організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;
- Вимкнути (за необхідності). Струмоприймачі та вентиляцію;
- Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

Окрім того, один охоронець повинен зустрічати підрозділи пожежної охорони, що прибувають і найкоротшим шляхом спрямовувати їх на місце пожежі. До прибуття керівників і посадових осіб охоронець не повинен залишати місце пожежі (за умови, що немає загрози його життю та здоров'ю) й (по можливості) консультувати керівника гасіння пожежі (штаб пожежогасіння) щодо розташування того чи іншого обладнання, кнопок умикання насосів – підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.

Головний інженер _____ Перегуда А.В.

Інженер з ОП 1 категорії _____ Завадовська Г.В.