

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_04._»_11_2019_р№ 170 од___

Інструкція № 8
про заходи пожежної безпеки
в приміщеннях закладу громадського харчування
(їдальні)

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення їдальні і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в їдальні та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всім обслуговуючим персоналом. Вимоги інструкції зобов'язанні виконувати також відвідувачі.

2. Вимоги пожежної безпеки

Керівний персонал та весь обслуговуючий персонал їдальні під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Для забезпечення пожежної безпеки в закладі громадського харчування **необхідно:**

- Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств – виробників;
- Групові освітлювальні та силові щитки розміщувати зазвичай поза залами або біля входів до них;
- У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, газової апаратури (за наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежонебезпечного стану;
- У приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати тільки триполосні розетки із заземлювальним контактом;
- Меблі та обладнання розміщувати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з приміщення був вільний і становив не менше 1,35 м. Двері мають відчинятися назовні;
- Евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, нічим не зашарашувати, продукти й тару протягом робочого часу транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для відвідувачів;
- Зберігати товари, інші речовини та матеріали з урахуванням їхніх фізико – хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою утримувати в окремому, спеціально пристосованому приміщенні;
- Складувати товари та матеріали на стелажах або в штабелях за наявності проходу між ними заввишки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та стелажами або штабелями повинна становити не менше 0,8 м;
- Територію та приміщення закладу утримувати впорядкованими та в чистоті, в міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники;

- Наявні в закладі засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронно – пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани, первинні засоби пожежогасіння тощо) утримувати у справному стані;

- Усі працівники обслуговуючого персоналу зобов'язанні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

У їдальні **не дозволяється:**

- Улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;

- Використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

- Установлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі до мережі аварійного (евакуаційного) чи рекламного освітлення;

- Користуватись у приміщеннях (крім спеціально відведених і обладнаних) кип'ятильниками, чайниками, самоварами, прасками тощо, залишати без нагляду електроприлади;

- Застосовувати й зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали (горючі товари, вибухові речовини, балони з газом під тиском, пластмаси, фарбувальні, полімерні та інші матеріали) у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах та в приміщеннях, які не мають віконних прорізів або спеціальних засобів димовидалення;

- Складувати горючі матеріали на відстані менше 0,5 м від електросвітильників, 0,6 м – від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, 1,0 м – від електрощитів;

- Курити й застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), палити відходи, пакувальні матеріали та ін... у місцях, де дозволено курити, мають бути встановлені попільнички із негорючого матеріалу;

- Проводити електронагрівальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів;

- Вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення й електрообладнання, яке за вимогами технології має працювати цілодобово).

Завідувач їдальні перед закриттям повинен особисто пересвідчитись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожежі, оглянути приміщення, впевнитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, й тільки після цього останнім залишити приміщення та замкнути двері.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику «101», вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище);

- Повідомити про пожежу адміністрацію, також чергового в нічний час (за наявності);

- Організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;

- Вимкнути (за необхідності). Струмоприймачі та вентиляцію;

- Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

Керівник, посадова особа, яких повідомлено про пожежу, зобов'язані:

- Перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона;
- Вимкнути (за необхідності) струмоприймачі;
- У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;
- Перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
- Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- Організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Після прибуття на пожежу підрозділів пожежної охорони забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

Головний інженер _____ Перегуда А.В.

Інженер з ОП 1 категорії _____ Завадовська Г.В.